



POTVRDA O NOSTRIFIKACIJI TIPSKIH ISPITIVANJA
NOSTRIFICATION CERTIFICATE ON TYPE TEST


NC-0884/20

Datum Date	26.3.2020.	Omot spisa File number	8/137/20
Naručitelj Customer	ETI Elektroelement d.o. o. Obrezija 5 SI-1411 Izlake, Slovenija		
Predmet nostrifikacije Notification object	Ograničivač strujnog opterećenja (limitator) model OSP-10 230/400 V, 50 Hz, 1-polne i 3-polne izvedbe nazivne struje 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A, prekidne moći 10 kA i nazivne struje 50 i 63 A prekidne moći 6 kA		
Proizvođač Manufacturer	ETI POLAM, Poljska		
Način ispitivanja Test method	IEC EN 60898-1, HRN EN 60898-1, HRN EN 60529, HEP Granska norma N.220.01, Klas.broj 4.12/93, Bilten br.30/93		
Prema Izvještaju o nostrifikaciji br. According to Notification Report No.	NR-0884/20 od 26.3.2020.		
Zaključak Conclusion	Ograničivač strujnog opterećenja (limitator) model OSP-10 zadovoljava tipska ispitivanja prema navedenim normama.		
Potvrda vrijedi do Certificate is valid till	Promjene materijala ili konstrukcije, a najdulje 3 godine.		
Napomena Note	Prethodno izdana potvrda NC-0779/17 IE-Zagreb prestaje važiti.		

Za sukladnost bilo kojeg proizvoda tipski označenog
kao i ispitani uzorak odgovoran je proizvođač.

The responsibility for conformity of any product having
the same designation with that tested rests with the
manufacturer.

Po ovlaštenju direktora IE
By the authority of the General Manager


dr. sc. Srećko Bojić, dipl. ing. el.



1